CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHƯƠNG NAM
Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM
Hot line : 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: **262692**

1. **Địa điểm lấy mẫu** : **CÔNG TY CP ĐT SX NĂNG LƯỢNG XANH – NHÀ MÁY HƠI VISSAN**
   Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP. HCM.
2. **Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
3. **Ngày lấy mẫu** : 07/03/2026
4. **Ngày trả kết quả** : 20/03/2026

Chỉ tiêu / Điểm đo	Lưu lượng Nm^3/h	Bụi mg/Nm^3	SO_2 mg/Nm^3	NO_x mg/Nm^3	CO mg/Nm^3
E1: Bên trong ống khói lò hơi công suất 6 tấn/giờ Tọa độ (X: 11196785; Y: 604934) MHM: 2601768	17.671	24	0	160	121
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 02	US EPA Method 05	HD NB-05		
QCVN 19:2024/BTNMT, cột A(*)	**-**	**40**	**250**	**250**	**300**

KT.Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Giám đốc

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :
- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- (*): Tham khảo theo yêu cầu của khách hàng
- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp